

Mantenimiento preventivo de transferencia cruzada Uni-Cadena

ADVERTENCIA

- Antes de intentar cualquier mantenimiento en este equipo, todo el personal involucrado debe seguir las normas internas de la planta junto con las normas estatales, federales o estatales.
- La inspección de mantenimiento, las verificaciones y los procedimientos enumerados en las tablas de mantenimiento preventivo se realizan con el área cerrada bloqueada eléctricamente.
- Antes de intentar cualquier operación de mantenimiento o servicio, asegúrese de que:
 - No inicie ningún procedimiento de reparación hasta que se hayan aplicado los procedimientos adecuados de desconexión y de bloqueo de energía.
 - El sistema está desactivado; los interruptores eléctricos principales están abiertos.

AVISO

Las inspecciones, verificaciones y procedimientos de mantenimiento enumerados en las tablas de mantenimiento preventivo y los procedimientos correctivos deben realizarse cuando el equipo está inactivo y bloqueado.

Esta sección contiene los programas de mantenimiento preventivo del siguiente componente o ensamble:

- **Unidad de transmisión de transferencia cruzada Uni-Cadena**
- **Unidad tensora de transferencia cruzada Uni-Cadena**
- ***Tope de perno de transferencia cruzada Uni-Cadena***

Verificaciones diarias

Observar

- Signos evidentes de daños en el equipo. Preste atención a los transportadores: un sonido inusual, como chirridos, rechinidos o quejidos, son indicadores de un problema.
- Daños o desgaste visible en los rodillos guía y de transporte.
- Indicios de fugas de aceite en el equipo o en el suelo debajo de cualquier transmisión.

Evaluar

- Si observa alguno de los problemas anteriores, evalúe la causa y el riesgo que conlleva.

Act

- Programe o realice las reparaciones de mantenimiento necesarias, según proceda.


Mantenimiento mecánico preventivo - clave

Las tablas de mantenimiento preventivo consisten en:

Artículo o No.	Nombre del artículo	Operación requerida	Descripción	Intervalo
1	Motorreductor	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccione visualmente el engranaje en busca de fugas de aceite. Revise si hay una película de aceite o depósitos de grasa; límpielos si es necesario. Verifique el hardware de montaje, verifique las marcas de pintura... 	6 meses

- A. Indica el número de llamada asociado en el plano esquemático, imagen o figura.
- B. Nombre del componente dentro del ensamble.
- C. Operación de mantenimiento preventivo requerida, es decir, inspección o lubricación.
- D. Descripción detallada de la(s) operación(es) a realizar.
- E. Frecuencia recomendada de la tarea MP.


Artículos de mantenimiento preventivo de la unidad de transmisión de transferencia cruzada Uni-Cadena



Artículo o No.	Nombre del artículo	Operación requerida	Descripción	Intervalo
1	Eje cardán	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccione todas las conexiones y asegúrese de que estén seguras, compruebe todas las marcas de pintura. Vuelva a apretar según sea necesario. Inspeccione el eje y las bridas en busca de grietas o daños, reemplace si encuentra daños. 	3 meses
		Lubricar	<ul style="list-style-type: none"> Use una pistola de engrase para aplicar la grasa, bombee con cuidado la grasa en la conexión zerk. El acoplamiento está completamente lubricado cuando se observa una fuga de grasa por los cuatro sellos. Limpie todo el exceso de grasa. 	
2	Cojinete de brida	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el hardware de montaje esté bien apretado. Compruebe la alineación de las marcas de pintura en los herrajes; vuelva a apretar si es necesario. Revise si hay daño en las carcasa. Verifique si se atasca o se pega en la carcasa del cojinete. Revise la alineación del eje entre los cojinetes. 	6 meses
		Lubricación	<ul style="list-style-type: none"> Engrasar directamente con pistola de engrase, o con múltiple si lo hay. Para aplicar la grasa, bombee con cuidado grasa en la conexión zerk. El cojinete está completamente lubricado cuando vea que la grasa se escurre alrededor del eje. Limpie todo el exceso de grasa. 	


Artículo o No.	Nombre del artículo	Operación requerida	Descripción	Intervalo
3	Piñón de la unidad	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Revise los dientes en busca de daños y desgaste. Revise si hay desalineación. 	
4	Uni-Cadena	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Verifique si hay desgaste o daños. Sustituya los eslabones según sea necesario. 	
5	Motorreductor	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Use la mirilla de aceite o retire la tapa de nivel de aceite para verificar el nivel de aceite. Verifique que todas las conexiones eléctricas estén seguras. Si está suelto, apriételo. Verifique las conexiones eléctricas en busca de evidencia de formación de arco. Si hay indicios de que se ha producido un arco eléctrico, sustituya la conexión dañada. 	6 meses
		Lubricación	<ul style="list-style-type: none"> Reemplace el aceite de la transmisión después de 3 años de uso. 	36 meses

Artículos de mantenimiento preventivo de la Unidad tensora de transferencia cruzada Uni-Cadena



Artículo o No.	Nombre del artículo	Operación requerida	Descripción	Intervalo
1	Cojinete tensor	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el hardware de montaje esté bien apretado. Compruebe la alineación de las marcas de pintura en los herrajes; vuelva a apretar si es necesario. • Revise si hay daño en las carcasa. • Verifique si se atasca o se pega en la carcasa del cojinete. • Revise la alineación del eje entre los cojinetes. 	6 meses
		Lubricación	<ul style="list-style-type: none"> • Engrasar directamente con pistola de engrase, o con múltiple si lo hay. Para aplicar la grasa, bombee con cuidado grasa en la conexión zerk. • El cojinete está completamente lubricado cuando vea que la grasa se escurre alrededor del eje. Limpie todo el exceso de grasa. 	
2	Piñón tensor	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> • Revise los dientes en busca de daños y desgaste. • Revise si hay desalineación. 	

Mantenimiento preventivo del tope de perno de transferencia cruzada Uni-Cadena



Artículo o No.	Nombre del artículo	Operación requerida	Descripción	Intervalo
1	Perno	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Verifique si el perno está desgastado o dañado, el buen funcionamiento. 	6 meses
		Lubricación	<ul style="list-style-type: none"> Lubrique el perno a través del engrasador zerk según sea necesario. Limpie todo el exceso de grasa. 	
2	Cilindro	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Verifique el cilindro en busca de fugas, daños y buen funcionamiento. 	
3	Cubos de proximidad	Inspección	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que los interruptores estén bien montados y funcionen correctamente. 	

Requisitos de lubricación - Lubricación con aceite de motorreductor

El aceite del motorreductor puede obtenerse leyendo las placas de datos adjuntas en cada motorreductor. Los siguientes ejemplos resaltan la ubicación para observar el aceite requerido en las placas de datos. No mezcle los grados de aceite al agregar aceite. Consulte el manual de instrucciones del fabricante para conocer otros requisitos de servicio y datos técnicos.


ⓘ AVISO ⓘ

Si va a realizar un drenaje y una renovación de lubricante, los fabricantes de motorreductores suelen recomendar que utilice la misma marca de lubricante utilizada originalmente. Si va a volver a llenar la transmisión con un lubricante no compatible, FATA recomienda que elimine primero cualquier residuo con un solvente de petróleo o un lavado con agua caliente.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

No utilice tricloroetileno como solvente de lavado.

Las placas de datos de los motorreductores identifican el tipo y la cantidad de aceite que ellos utilizan.



▲ Ejemplos de placas de datos del motorreductor

Requisitos de lubricación - Grasa

La siguiente tabla enumera los lubricantes aprobados por la planta para utilizar en los componentes del transportador que necesitan lubricación.

Tabla de lubricación aprobada por la planta

Nombre de lubricación	Fabricante	Activo del transportador	Puntos de aplicación
<i>Consulte el manual completo para conocer los lubricantes aprobados por la planta.</i>			

Prácticas recomendadas para la relubricación:

- Siempre limpie la graseira de toda suciedad antes de conectar la pistola de engrase. No limpiar el engrasador antes de aplicar la grasa podría dar lugar a la introducción de contaminantes en el componente, provocando un mayor desgaste, o a la obstrucción del orificio del engrasador impidiendo la entrada de la grasa. Inspeccione y reemplace cualquier espiga dañada. Es útil utilizar tapas de engrase para mantenerlas limpias, pero también limpiar las espigas antes de aplicar la grasa.
- Siempre asegúrese de que la boquilla dispensadora de la pistola de engrase esté limpia antes de usarla. Bombee una pequeña cantidad de grasa de la boquilla dispensadora y limpie la boquilla con un trapo limpio o un paño sin pelusa antes de fijarla al engrasador.
- NO lubrique en exceso ni aplique cantidades excesivas de grasa. Esto puede provocar la rotura de los sellos y un exceso de grasa fuera del accesorio, lo que puede atraer contaminantes y crear condiciones adicionales no deseadas.
- Tenga en cuenta que algunas grasas no son compatibles entre sí. Asegúrese de utilizar la grasa adecuada en cada punto de engrase. La aplicación de la grasa incorrecta puede causar un problema de incompatibilidad que puede causar fallas rápidamente.
- Una vez finalizado el servicio de relubricación, limpie la grasa vieja y los contaminantes del foso, las espigas engrasadas y los componentes circundantes.